

Recomendaciones a tener en cuenta para la Administración de Riesgos
DNU 367/2020, ART y Seguros Generales

Frente a la crisis que presenta el COVID-19, en materia de administración de Riesgos, UIPBA recomienda a sus asociados las siguientes líneas de acción:

1. **ART:** El DNU incluye la cobertura, en los riesgos del trabajo, de coronavirus para los trabajadores y empresas vinculadas a actividades esenciales o autorizadas a operar. Al respecto, se debe de cumplir con lo siguiente:
 - a. Hacer firmar a cada trabajador ante la entrega de los elementos de protección obligatorios;
 - b. En caso de siniestro, se debe de completar la denuncia de siniestro pertinente para su entrega a la aseguradora, dentro de los plazos establecidos por la normativa que regula la póliza;
 - c. Se debe tener en cuenta:
 - i. Los gastos médico- farmacéuticos son atendidos, en primera instancia por el Estado Nacional, Provincial o Municipal; en segunda instancia, por la obra social y en finalmente, en tercera instancia, le correspondería a la ART.
 - ii. El recupero de las ILT/jornales lo abona la aseguradora de ART.
 - iii. Las indemnizaciones por muerte o incapacidad estarán a cargo de las ART.
 - iv. Si la ART rechaza el siniestro, el patrono (la empresa) debe de recurrir a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y efectuar la denuncia correspondiente.
2. **Seguros Generales:** El asegurado debe de proceder como si no hubiese contratado un seguro, a pesar de haberlo contratado. Es decir, que debe tomar las medidas de seguridad en extremo para preservar el patrimonio de su empresa, en especial, aquellas que no se encuentran operando.

Con respecto a los costos de los seguros, recomendamos que se comuniquen con su asesor-productor para que realice las gestiones pertinentes con su aseguradora respecto a:

- a. Refinanciar la deuda contraída hasta el momento.
- b. Solicitar posibles rebajas por el estado de no actividad, que debe haber sido comunicado en tiempo y forma a la aseguradora.

- c. Para aquellos que modifiquen/adapten sus líneas de producción para abastecer la demanda de productos vinculados a la emergencia (ej. utilización masiva de alcohol) también deben informarlo a su aseguradora.

3. **Para evitar un posible robo es aconsejable:**

- En caso de que los sistemas de alarma se encuentren conectados a empresas de seguridad, el cierre de las instalaciones deberá ser comunicado a estos proveedores.
- Comprobar que todos los accesos y posibles huecos estén cerrados.
- Verificar que el vallado está cerrado y no hay zonas vulnerables.
- Conectar la iluminación (cuando sea posible).
- Verificar el buen funcionamiento de cámaras y sistemas de alarmas.
- Verificar que la transmisión de sistemas de alarma funciona correctamente.
- Evitar en lo posible guardar efectivo en el local si no es necesario.

4. **Protección contra incendios:**

Medios manuales (extintores, bocas de incendio equipadas e hidrantes):

- Comprobar la carga de los extintores, presión y estado de las mangueras de las Bies.
- Todos los medios de extinción deberán permanecer accesible y bien señalizados para facilitar la labor de extinción de incendio de los bomberos.
- Disponer de un plano de emergencia con la localización de suministros y zonas de mayor peligrosidad, para así facilitar el trabajo de los bomberos.
- Comprobar que todos los elementos del sistema (detectores, pulsadores, etc.) funcionan y los sistemas de alarma transmiten adecuadamente la señal a la Central Receptora de Alarmas (CRA).
- Comprobar que la central de recepción de alarma no presenta ninguna incidencia ni
- Verificar que las baterías de la CRA y las fuentes de alimentación funcionan.

Abastecimiento de agua:

- Las bombas del grupo de incendios están en posición de arranque automático
- El depósito de agua exclusivo para protección contra incendios deberá estar lleno y comprobaremos que el llenado por nivel funciona.
- En lo posible se verificará el mantenimiento de los equipos.
- Comprobar que las señales de los cuadros de mandos de la bomba se reciben en la CRA.
- Todas las válvulas que deban permanecer abiertas, quedan efectivamente abiertas y aseguradas en esa posición (mediante candado o flejes).
- Probar del estado de carga de las baterías y electrolito.



UIPBA

UNIÓN INDUSTRIAL DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

- El depósito de combustible para la bomba diésel estará lleno.
- La sala queda limpia de material combustible y en buen estado de orden y limpieza.
- Anotar el número de arranques de la bomba jockey para poder ir controlando si hay fugas.

Rociadores

- Verificar válvulas y limpieza. Comprobar presión.

Otros Factores. Orden, limpieza Y Mantenimiento Recomendamos:

- Todos los sistemas de seguridad física o de las personas, como los sistemas de protección contra incendios deben permanecer operativos.
- Desconexión de todos los EQUIPOS QUE NO SEAN ESENCIALES. En cualquier caso optar siempre por PARADAS SEGURAS de acuerdo a las instrucciones de fabricante o buenas prácticas de operación de los equipos. Por ejemplo, en el caso de calderas, hornos, etc...Evitar siempre que sea posible procesos desatendidos.
- Mantener el buen acceso en el perímetro de la planta. Evitando acumulación innecesaria de material combustible (p.e. Palets) sobre todo cuando este se realiza sobre la fachada.
- Evitar almacenamiento en los pasillos de almacenamiento o vías de evacuación.
- Eliminar acumulaciones en polvo en actividades como madera, panificadora.
- Evitar la acumulación de productos inflamables. Si es imprescindible siempre en una zona bien adecuada para tal fin, preferiblemente exterior y alejado de cerramientos.
- Liberar las zonas de carga de baterías, EVITAR DEJAR EQUIPOS CARGANDO.
- Evitar dejar elementos combustibles almacenados junto a cuadros eléctricos.
- Revisar la presencia de elementos inestables en la construcción.
- Comprobar que los sistemas de alarma relacionados con el proceso (por ejemplo control de temperaturas en cámaras) están funcionando y transmiten la señal correctamente.
- Si existe alguna sospecha de una posible fuga en una de las redes de suministro de agua (manifestadas, por ejemplo, en pequeñas fugas), debe asegurarse de que esa sección de la red esté desconectada (en caso de que no se realice el corte general).
- Los grupos electrógenos y SAIs deberán estar preparados para garantizar su funcionamiento en caso de que fuera necesario.
- Todos los sistemas de producción de energía alternativa, como los generadores de emergencia, deben probarse durante al menos 30 minutos antes del cierre de la instalación. Se debe garantizar la existencia de una reserva de combustible en caso de necesidad de operación.



UIPBA

UNIÓN INDUSTRIAL DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

- Los almacenamientos deberán respetar todas las reglas de seguridad para evitar daños por agua, como puedan ser la distancia a instalaciones que usen agua (drenajes, canalones) o que puedan encharcarse, alzar las pilas una distancia mínima del suelo o cubrir con material impermeable aquellos bienes más susceptibles de deterioro por mojadura o salpicadura.
- Se recomienda contar un pequeño stock de máscaras, guantes, líquido desinfectante en las instalaciones en caso de necesidad de intervención de personal propio o terceros (bomberos, técnicos, etc), lo que limita el riesgo de propagación de COVID-19 debido a una intervención de emergencia.
- En los recintos de obra, se deberá aparcar la maquinaria móvil y almacenar los equipos en zonas elevadas del terreno, con el fin de evitar posibles daños por agua, escorrentías o lluvia.

5. Al reanudar la actividad

Recomendamos:

- En lo posible se comprobará que todos los accesos permanecen cerrados.
- El acceso a la instalación será sólo para personal autorizado y contando con los equipos necesarios para su protección.
- En lo posible, si hay personal en planta, recomendamos que este realice rondas de reconocimiento de la instalación incluyendo cuarto técnico para detectar incidencias y revisión del exterior para comprobar que todos no ha habido ninguna tentativa de acceder al riesgo.
- Es recomendable verificar los contadores ya que un consumo excesivo podría indicar que existe alguna anomalía o fuga.
- Si hay personal en planta recomendamos que comprueben que las bombas de incendio están conectadas, que las centrales de alarma de incendio y robo transmiten de forma correcta.
- En caso de cierre superior a 15 días, deberá repetirse la prueba de funcionamiento de los grupos de abastecimiento de agua contra incendios y de los generadores de emergencia.
- Conectar los suministros de forma segura. Es recomendable contar con personal en distintos puntos de la planta para que pueden identificar problemas en los arranques.
- Hay procesos cuyo arranque es especialmente sensible. Se deberán tener en cuenta todas las medidas descritas por los fabricantes así como las medidas de seguridad necesarias para un ARRANQUE SEGURO.
- Durante los primeros días de operación es especialmente importante monitorizar el funcionamiento de maquinaria y equipos (manómetros, válvulas, paneles de control) para detectar potenciales anomalías.



UIPBA

UNIÓN INDUSTRIAL DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

- Se deberá verificar el estado de los equipos y/o materiales que hayan sido almacenados a la intemperie, y valorar si es el caso, la aparición de signos de deterioro que puedan comprometer sus prestaciones.
- Todos los sistemas y equipos de alarma y protección contra incendios deberán ser probados en la totalidad de sus funciones.

El presente documento fue elaborado por el Departamento de Ambiente y Sustentabilidad de UIPBA con la ayuda del especialista, Carlos Sabaini.